



Dąbrowa Górnicza, 19.09.2024

rodzaj dokumentu: odpowiedź na interpelację nr BRM.0003.291.2024

znak sprawy: CZK.0003.32.2024

sprawa dotyczy: zabezpieczenia przeciwpożarowego miejskich targowisk

data wpływu interpelacji do Prezydenta: 5.09.2024

Pan
Mateusz Stępień
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywają na właścicielu lub zarządcy terenu, a szczegółowy zakres jego obowiązków określają zapisy ustawy jak i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zarządcy targowisk mają obowiązek:

- opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- doprowadzenia drogi pożarowej oraz zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
- wyposażyć teren targowiska w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości jednej jednostki masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) przypadającej na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej.

Dodatkowo, obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które nakładane są na użytkowników pawilonów handlowych, powinny zostać zawarte w umowach regulujących zasady oddawania ich w użytkowanie przez właścicieli lub zarządców placów.

Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

Otrzymują do wiadomości:

1. Adresat.
2. Biuro Rady Miasta.
3. Biuro Organizacyjne.