



**ZASTĘPCA PREZYDENT MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

Dąbrowa Górnicza, dn. 19 marca 2025 r.

rodzaj dokumentu: odpowiedź na interpelację nr BRM.0003.630.2025

znak sprawy: WIN.0003.42.2025.MM

sprawa dotyczy: stanu technicznego latarni ulicznych – ul. Kościuszki

data złożenia interpelacji u Prezydenta Miasta: 6 marca 2025 r.

Pani

Aneta Stęplewska

**Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

Dokonana wizja w terenie potwierdziła korozję słupów oświetlenia ulicznego, znajdujących się przy ulicy Kościuszki w Dąbrowie Górniczej. Ponadto skradziono sporą ilość drzewiczek wnęk rewizyjnych, których nie ma już w bieżącej sprzedaży. Wnęki rewizyjne zostały tymczasowo zabezpieczone przed porażeniem prądem.

Wobec powyższego Pani wniosek jest zasadny i słupy te zostały zakwalifikowane do wymiany. Słupy będą wymieniane na nowe etapami w ramach posiadanych funduszy na ten cel.

*I Zastępca
Prezydenta Miasta*

Damian Rutkowski

Pismo otrzymują:

- 1. Biuro Rady Miejskiej*
- 2. Biuro Organizacyjne*