

WKD. 0003.88.2013



dnia 05.09.2013r.

Pan
Zbigniew Łukasik
Radny Rady Miejskiej

S. P. Podura
CH

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.761.2013 z dnia 23.08.2013r.

W odpowiedzi na w/w interpelację informuję, że przyczyną zapadającej się nawierzchni w rejonie wpustu zabudowanego w ulicy Wyspiańskiego jest nieszczelność przykanalika. Remont wpustu zostanie przeprowadzony w ramach umowy pn.: „Eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podura
Zbigniew Podura

Do wiadomości:

1. BRM.
2. WA -Referat Organizacyjny.